

**Rapporto
di prova n°:**

014189/05

N° di accettazione cp.: **14111**

del: 16-set-05

Denominazione: **Tubo in PE-Xb "TUBORAMA"**

Relativo a: /

Luogo Prelievo: **Lumezzane S.S. (BS)**

Contenuto in: /

Presentato da: **Committente**

Prelevato da: **Committente**

Data presentazione: **07.09.05**

Data inizio analisi: **12.09.05**

Aspetto: /

Analisi richiesta: **Come sotto riportato**

Spettabile:

PRANDELLI SPA

VIA RANGO, 58

25065 LUMEZZANE S.S. (BS)

Risultati Analitici

Determinazioni eseguite secondo All. III del Decreto 6 aprile 2004, n. 174:

Solvente simulante: **acqua distillata**
Condizioni di prova: **contatto statico per 24 ore a 40°C**

Valori di riferimento

- Migrazione globale	mg/kg	n.d. - inf. a 1,0	max 60
- Migrazione coloranti	la trasmissione ottica in cella da 10 cm è superiore al 95% nell'intervallo di lunghezza d'onda compreso tra 400 e 750 nm		T>95%

Nota:

I risultati analitici sono CONFORMI alle prescrizioni del decreto sopra citato.

Il Responsabile del Laboratorio



Visto dal Direttore
dott. Umberto Vergine



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione è conservato per mesi due dalla data del rapporto; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal laboratorio.

Pagina 1/1