



indam

laboratori chimici srl

ANALISI STUDI E RICERCHE APPLICATE AL
SETTORE AMBIENTALE E CONTROLLO QUALITÀ

indam laboratori chimici srl

25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 0302585203 (r.a.) - fax lab. 0302584782
fax amm.ne 0302786584 - reg. imp. Bs 37156
http://www.indam.it - e-mail: info@indam.it
c.f. e p.iva 00915210173 - r.e.a. Bs 225674

Laboratorio associato AIPI - Associazione Laboratori di
prova a Organismi di certificazione indipendenti - Milano

N° di accettazione cp.: **3252**

**Rapporto
di prova n°:**

004518/05

del: 29.03.2005

Denominazione: **Tubo multistrato in PE-Xb-AL~/PE-Xb
"MULTYRAMA"**

Relativo a: **Camp. di colore Bianco**

Luogo Prelievo: **Lumezzane S.S. (BS)**

Contenuto in: /

Presentato da: **Committente**

Prelevato da: **Committente**

Data presentazione: **02.03.05**

Data inizio analisi: **09.03.05**

Aspetto: /

Analisi richiesta: **Come sotto riportato**

Spettabile:
**PRANDELLI SPA
VIA RANGO, 58
25065 LUMEZZANE S.S. (BS)**

Risultati Analitici

Determinazioni eseguite secondo All. III del Decreto 6 aprile 2004, n. 174:

Solvente simulante: acqua distillata
Condizioni di prova: contatto statico per 24 ore a 40°C

Valori di riferimento

- **Migrazione globale** mg/kg 3 max 60
(allegato III sezione 1)

- **Migrazione coloranti** la trasmissione ottica in cella da 10 cm è superiore al 95% T>95%
nell'intervallo di lunghezza d'onda compreso tra 400 e 750 nm

Nota:

I risultati analitici sono CONFORMI alle prescrizioni del decreto sopra citato.

Il Responsabile del Laboratorio



Visto dal Direttore
dott. Umberto Vergine



I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono richieste dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione è conservato per mesi due dalla data del rapporto; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal laboratorio.